


320 Automatic Door Bottom



WARNING: Vinyl products can expose you to chemicals including DINP Diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.



This product is designed to fit in a 3/4" deep channel in the bottom of a Hollow Metal Door.

Installation Instructions

1. Cut door bottom 1/8" less than inside length of door channel. DO NOT EXTEND DROP BAR WHILE CUTTING. Do not cut from end with adjusting rod. MAXIMUM CUT door bottoms 36" and longer = 4", shorter than 36" should not be field cut - order net length.
2. Drill 1/4" hole for adjusting rod in center of hinge edge of door 1/2" on center from bottom of door.
3. Position door bottom in bottom of door and mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using 5/64" drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Set adjusting rod for proper seal. To reduce drop, turn adjusting rod right; to increase drop turn left. Maximum drop = 1/2". CAUTION: When adjustment reaches maximum drop, rod will stop turning easily. Do not force beyond maximum 1/2" drop or damage will occur and void warranty.




POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS,
CATEGORY H

Smoke and Draft Control gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105, IBC for use on "S" label doors.

320 Sello Bajo Puerta Automático



ADVERTENCIA: Productos de vinilo pueden exponerlo a productos químicos incluyendo ftalato de di-isononilo DINP, que el estado de California considera causante de cáncer. Para mayor información visite la página www.P65Warnings.ca.gov.



Este producto está diseñado para encajar en la parte inferior de una Puerta Hueca de Metal, en canales de 3/4" de profundidad.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el sello bajo puerta 1/8" mas corto que la longitud interior del canal de la puerta. **NO EXTIENDA LA BARRA DE ALUMINIO CUANDO LO RECORTE.** No corte del extremo donde se encuentra la barra ajustadora. **EL RECORTE MAXIMO** de los sellos bajo puerta de 36" de longitud o más largos = 4", si son de menos de 36" no se recorten – pídalos a la medida neta.
2. En el centro del borde lateral de la puerta, del lado de la bisagra, taladre un orificio de 1/4" para la barra de ajuste a 1/2" del borde inferior de la puerta.
3. Coloque el sello bajo puerta en la parte inferior de la puerta y marque los orificios para los tornillos.
4. Taladre los orificios guía para los tornillos usando una broca de 5/64".
5. Instale con los tornillos provistos.
6. Posicione la barra ajustadora para que selle apropiadamente. Para que baje menos, gire la barra hacia la derecha; para que baje más gire la barra hacia la izquierda. Caída máxima = 1/2". **PRECAUCION:** Cuando el ajuste alcance la caída máxima, la barra dejará de girar fácilmente. No fuerce el ajuste de la barra más allá de la caída máxima de 1/2" ó se dañará y se anulará la garantía.



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS
A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS
METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS.
CATEGORIA

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".